



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
«18» октября 2021 г. № 316/1/1(101)

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Михайловым Денисом Юрьевичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: без привлечения.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении выездной проверки (плановой) от 30 сентября 2021 года № 316, вынесенного заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области Груздевым Павлом Александровичем.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ярославская область, Рыбинский р-н, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, д.18

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено: плановая выездная проверка.

(плановое/внеплановое, наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тихменевская средняя школа, ИНН 7610039594, категория значительного риска.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов(их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При высоте лестницы более 45 см отсутствуют ограждения с поручнями на путях эвакуации (эвакуационный выход из помещения №54 по техническому паспорту). При ширине лестниц	СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. П 4.3.5. Федеральный закон №123	03.10.2022	

	более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни.	от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89.		
2.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема (двери) в противопожарной преграде, отделяющей помещение библиотеки категории В2 (помещение № 18 по техническому паспорту) от коридора на 2 этаже здания. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI 60.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблицы №23, 24. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. п.п. 5.1.2;	03.10.2022	
3.	Помещение складского назначения (выгороженное помещение в помещении №16 по техническому паспорту) не отделено от другого помещения в здании 2 степени огнестойкости – противопожарной перегородкой 1-го типа, с заполнением дверного проема в противопожарной преграде с пределом огнестойкости не менее EI30.	Ч.3 ст.4; Ч.Ч3,7 статьи 87; ч.ч 1,2,3,13 ст. 88; Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица №23 №24.	03.10.2022	

Должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)

Государственный инспектор г. Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов  
Ярославской области по пожарному  
надзору Михайлов Д.Ю.

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

*Федерал Михайлов Д.Ю.*  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении получения предписания:

(подпись)

(фамилия, инициалы)